



Отдел надзорной деятельности по г. Феодосии управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Крым

298100, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Куйбышева, 26-А тел. (36562) 2-19-74
факс (36562) 2-19-74, fg_u_gu@mail.ru, тел. Доверия: +7 (499) 216-99-99

«31»августа 2021 г., 16 час.00мин. №135/1/1
(дата и время составления предписания)

Предписание об устранении выявленных нарушений

На основании решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Феодосии управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Крым подполковника внутренней службы Роженко Александра Валентиновича от «24» августа 2021 года № 135, учётный № КНМ 77210062198600541675, в период с 14 ч. 00 мин. «31» августа 2021 г. по 16 ч. 00 мин. «31» августа 2021 г. проведено контрольное (надзорное) мероприятие в форме внеплановой выездной проверки,

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено:

- дознавателем ОНД по г. Феодосии УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым капитаном внутренней службы Пустовар Сергеем Викторовичем

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 39 «Солнышко» г. Феодосии Республики Крым», ОГРН 1159102029228, ИНН 91080104403, КПП 910801001.

(указывается объект контроля, фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (индивидуального предпринимателя) или наименование организации, в отношении которых проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено по адресу (местоположению):

298182, Республика Крым, город Феодосия, село Солнечное, улица Центральная, дом 19.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых было проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено совместно с:

1) Мансурова Кристина Юрьевна, заведующим Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 39 «Солнышко» г. Феодосии Республики Крым»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия).

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в соответствии федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Наименование выявленного нарушения обязательных требований	структурная единица (статья, часть, пункт) и наименование нормативного правового акта, требования	Срок устранения выявленного нарушения обязательных	Отметка (подпись) о выполнении

		которого (-ых) нарушены	требований	
1	2	3	4	5
1.	Объект оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа.	ст. 52 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.02.2022	
2	Выполнить ширину эвакуационных выходов из групп не менее 1,2 метра.	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 5.1.4 свода правил СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	01.02.2022	
3	Оборудовать дверями с пределом огнестойкости соответствующим требованиям пожарной безопасности помещение электрощитовой.	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 5.6.4 свода правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением № 1)"	01.02.2022	
4	Объект оборудовать эвакуационным освещением, находящимся в круглосуточном режиме работы или включающееся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 23 "Правил противопожарного режима в Российской Федерации", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; п. 4.3.12	01.02.2022	

	Свода правил СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"		
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с выданным предписанием, в соответствии п. 5 ст. 36 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контролируемое лицо вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, решения контрольного (надзорного) органа, повлекшие за собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок обжалования регламентирован гл. 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Дознаватель отдела надзорной деятельности по г. Феодосии
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым
капитан внутренней службы Пустовар С.В.
 (должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего контрольное (надзорное) мероприятие)



« 31 » 08 20 21 г.

Предписание для исполнения получил (а):

Заведующий ЗДОУ «Детский
сад № 39 «Солнышко»
Мансурова К.Ю.
 (должность, фамилия, инициалы)

« 31 » 08 20 21 г.

